

MONTAGE BESLAG TYPE: LHRS-345

Materiale: Rustfrit stål

Fordele: Hurtig af- og påmontage af sensoren / altid i samme position

Til sensor typerne: TS334F, TS334FS, TS550FC, TTS500FA, TMPT100FA, TMPT500FA og TMPT1000FA

Montagevejledning:

1. Fastgør beslaget på den ønskede placering på røret præcist i længderetningen eller på (fladen) med 2 stk. spændebånd og låsehoveder eller evt. ved sølvlodning / TIG svejsning.

For at kunne anvende beslaget skal rørets lige længde være minimum 48 mm på montagedstedet.



2. A) Påfør sensoren lidt termisk salve. B) Hold sensoren skråt over mod den op-bøjede kant C) Før fjederstykket ind i sensorens fastgøringsrille og videre ind i beslagets fastgøringsrille.



3. Tryk fjederen ned under den nedbøjede kant og skub den ind.



4. Demontage af sensor:

Ved demontage af sensoren, skubbes fjederen blot tilbage ved den opbøjede kant.